



ENTE GESTIONE SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1

15020 Ponzano Monferrato (AL)

TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800

COD. FISC./P. IVA: 00971620067

www.sacri-monti.com



CIG:	CUP:	Pratica: DET-14-2022	del: 04/11/2022
Determina: 257		del: 04/11/2022	
Tipo di Determina:			
OGGETTO: PARERE AL COMUNE DI DOMODOSSOLA PER PARERE DI RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA ED ENERGETICA DELL'AREA DENOMINATA "PARCO DEL SACRO MONTE CALVARIO"			
Settore: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI			
Referente Istruttoria: Roberto Ottone			
Responsabile del procedimento: Roberto Ottone			

Preso atto che:

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla LR 19/2015;
- con il decreto del vicepresidente dell'Ente n. 19 del 19/10/2021 e con deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 20 del 22.09.2021 è stata nominata la Dott.ssa Nadia Salvagno come Direttore dell'Ente a tempo determinato con decorrenza dal 1 novembre 2021 e sino al 31 ottobre 2023;

IL DIRETTORE

Richiamata la richiesta di espressione parere trasmessa dal comune di Domodossola pervenuta al protocollo n. 3066 del 10/10/2022 relativamente AL "PROGETTO INTERREG ITALIA SVIZZERA. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA ED ENERGETICA DELL'AREA DENOMINATA " PARCO SACRO MONTE CALVARIO " - COMUNE DI DOMODOSSOLA;

Considerato che:

- tale progetto interessa la Core Zone del Sito UNESCO "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia" relativamente all'area del Sacro monte Calvario di Domodossola gestito dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
- l'Ente di Gestione dei Sacri Monti ha interesse a favorire gli interventi di riqualificazione dell'area per migliorarne la fruibilità e ridurre gli impatti energetici degli impianti in essere;

Ricordato che tali lavori sono parte propedeutica al passaggio della gestione al comune di Domodossola dell'impianto di illuminazione del Sacro Monte Calvario di Domodossola;

Verificata la documentazione progettuale presentata dal Comune di Domodossola con prot. 3066 del 10/10/2022 a firma dell'Ing. Alessandro Visentin della ditta CITY GREEN LIGHT s.r.l. Crodo così composta:

- E00 elenco elaborati
- E01_RT relazione tecnica generale
- E02 calcolo illuminotecnico cappella VII
- E03_1 planimetria generale zona di intervento efficientamento energetico
- E03_2 planimetria generale zona di intervento riqualifica normativa
- E04 REV computo metrico
- E05 elenco prezzi unitari
- E06 REV quadro economico
- E07 cronoprogramma

Esaminati gli elaborati di progetto presentati;

Considerato che l'intervento in oggetto ricade all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Domodossola (L.R. 19/2009 e s.m.i.);

Verificato altresì che l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno della "core zone" del Sito Unesco del quale il Sacro Monte di Domodossola fa parte;

Richiamata la DGR del 3 /8/2017 n.59-5490 Legge regionale 3 agosto 2015 n.19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle Riserve speciali dei Sacri Monti (2017-2019);

Dato atto che l'intervento di cui si esprime il parere interessa l'area interna al recinto sacro, caratterizzata da una notevole presenza di turisti, fedeli e gruppi di visitatori poiché situata nella parte apicale e con maggior pregio artistico e paesaggistico del percorso sacro;

Constatato che l'intervento riguarda principalmente la sostituzione degli apparecchi di illuminazione per migliorarne l'efficientamento energetico, e per quanto riguarda i lavori per consentire la gestione dell'impianto da parte della pubblica illuminazione si limitano allo scavo di circa 50,00m di cui circa 20,00m su pavimentazione in pietra, alla posa di circa 40,00m di tubo in acciaio zincato e di 45,00m di tubazione in rame, ed infine alla posa di n. 2 quadri elettrici nelle aree limitrofe delle cappelle IX, e XV;

Vista

- la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti n. 8 del 05/02/2019 in cui veniva approvato il protocollo di intesa tra l'Amministrazione Comunale di Domodossola, l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, la Provincia Italiana di San Maurizio dell'Istituto della Carità-Rosminiani-, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso in Domodossola per il restauro, la cura e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario di Domodossola in cui il Comune di Domodossola si assumeva l'onere economico della manutenzione e gestione dell'impianto d'illuminazione del Sacro Monte Calvario limitatamente all'illuminazione esterna degli edifici, dei percorsi e dell'interno delle cappelle con esclusione dell'interno degli immobili connessi al culto e al convento;

Richiamate specificamente le seguenti norme:

- Legge Regionale 19/2009 con riferimento particolare all'art. 8 "norme di tutela e salvaguardia";
- DGR della Regione Piemonte del 03/08/2017 n. 59-5490 Legge regionale 03/08/2015 n. 19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle Riserve Speciali dei Sacri monti (2017/2019);

stabilito che il R.U.P. della presente procedura è l'arch. Roberto Ottone, responsabile dell'area tecnica dell'Ente;

Ritenuto di fornire alcune indicazioni migliorative del progetto al fine di ottenere un inserimento percettivo delle opere fuori terra in armonia con il contesto della core zone UNESCO;

Visti:

- 1) la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
- 2) la DGR Regione Piemonte del 03/08/2017 n.59-5490 "Legge Regionale 3 agosto 2015 n. 19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti (2017/2019);
- 3) gli art. 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;
- 4) la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 20 del 22.09.2021 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Nadia Salvagno come Direttore dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

Di esprimere parere di competenza favorevole, alla documentazione progettuale presentata dal Comune di Domodossola con prot. 3066 del 10/10/2022 a firma dell'Ing. Alessandro Visentin della ditta CITY GREEN LIGHT s.r.l. Crodo così composta:

- E00 elenco elaborati
- E01_RT relazione tecnica generale
- E02 calcolo illuminotecnico cappella VII
- E03_1 planimetria generale zona di intervento efficientamento energetico
- E03_2 planimetria generale zona di intervento riqualifica normativa
- E04 REV computo metrico
- E05 elenco prezzi unitari
- E06 REV quadro economico
- E07 cronoprogramma

Di richiedere lo spostamento del quadro NQ02 previsto nei pressi della cappella XV poiché gli scavi necessari ad arrivare alla sua alimentazione troverebbero ostacolo nelle radici dei tre cedri secolari di prima grandezza che si trovano nelle immediate vicinanze potendone causare il deperimento ed il rischio di schianto, ed in secondo luogo per la sua collocazione in area sensibile alla vista;

Di valutare la demolizione della struttura che contiene il quadro esistente (SQ09) presso la cappella IX di realizzarne una simile atta a contenere le protezioni del quadro esistente (SQ09) e quelle del nuovo quadro NQ01 in maniera tale da limitare, accorpandoli, la presenza di questi elementi di servizio;

Di trasmettere al comune di Domodossola e alla competente Soprintendenza la presente determinazione al fine di ottemperare alla richiesta pervenuta

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nadia Salvagno
(f.to digitalmente)

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co.32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Nadia Salvagno
(f.to digitalmente)