



ENTE GESTIONE SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1

15020 Ponzano Monferrato (AL)

TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800

COD. FISC./P.IVA: 00971620067

www.sacri-monti.com



COPIA

CIG:	CUP:	Pratica: DET-46-2024	del: 30/07/2024
Determina: 268		del: 05/08/2024	
Tipo di Determina:			
OGGETTO: PARERE AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 03.08.2015 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRENTE OROPA NEI PRESSI DEL SANTUARIO DI OROPA SU ISTANZA DELLA CITTA' DI BIELLA – CUP: I48H23000270002			
Settore: AREA TECNICA - GESTIONE TERRITORIO			
Referente Istruttoria: MACCIONI ANDREA LUIGI			
Responsabile del procedimento: Antonio Ascheri			

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con L.R. 3 agosto 2015 n. 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n. 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla L.R. 19/2015;
- con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 24 gennaio 2024 è stato attribuito l'incarico a tempo determinato di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Elena De Filippis con decorrenza dal 1 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 24/01/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con D.G.R. 20/7115/2023/XI del 26/06/2023 la Regione Piemonte ha approvato le linee strategiche ed azioni prioritari per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2023-2025), ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2015;

Richiamate le finalità dell'Ente, definite dalla L.R. 19/2015, sotto elencate:

- a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;

- d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

Vista la richiesta di espressione di parere trasmessa dalla Città di Biella – Settore Gestione del territorio, protocollo n. 0040507/2024 del 17/07/2024, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2897 del 17/07/2024, relativamente ai lavori di sistemazione del Torrente Oropa nei pressi del Santuario di Oropa - Comune di Biella.

Esaminati i documenti tecnici redatti dallo studio di Ingegneria Nicola Carrera, via Bertodano 11 – 13900 Biella PIVA 02745780029, su commissione della Città di Biella – settore gestione del territorio, con sede a Palazzo Pella Via Tripoli n. 48 – Biella - PIVA 00221900020, in qualità di committente.

- 1
 - 1.1 Relazione generale-tecnica
 - 1.2 Relazione paesaggistica
 - 1.3 Relazione idrologica-idraulica
 - 1.4 Relazione di calcolo - geotecnica
 - 1.5 Relazione di compatibilità dei lavori con la fauna acquatica
 - 1.6 Documentazione fotografica
- 2 Computo metrico estimativo lavori ed oneri per la sicurezza – Quadro economico
- 3 Elenco prezzi
- 4 Analisi dei prezzi
- 5 Disciplinare descrittivo
- 6 Corografia C.T.R.
- 7 Estratto mappa N.C.T.
- 8 Planimetria generale – Sezioni trasversali
- 9 Pianta – Sezioni – Particolari
- 10 Relazione geologica

Preso atto che la documentazione tecnica illustra nei dettagli gli interventi necessari al rifacimento della spalla sinistra del ponte della passeggiata "dei preti" e l'alveo del torrente Oropa al di sotto del ponte, per un tratto lungo circa 28 m., evidenziando che detto ponte collega il piazzale Giovanni Saino, adiacente alla Basilica superiore del santuario di Oropa, al Parco della Rimembranza;

Precisato che gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

- ripristino della spalla sinistra del ponte, in modo da mettere in sicurezza l'impalcato, l'attraversamento delle tubazioni ed il versante a tergo;
- ripristino del fondo alveo e delle briglie esistenti, in modo da contrastare l'ulteriore erosione dello stesso e l'asportazione di materiale;
- manutenzione della struttura del ponte e dell'attraversamento delle tubazioni;
- realizzazione del parapetto in sinistra idrografica a monte del ponte, per mettere in sicurezza l'area dal pericolo di caduta dall'alto.

Appurato che il parere viene richiesto per le seguenti opere:

- rifacimento del muro spondale in sinistra idrografica in corrispondenza del ponte, per tutto il tratto interessato da crollo ed instabilità;
- rifacimento del fondo alveo con massi da cava intasati con conglomerato cementizio di classe C16/20, per il tratto di torrente dalla briglia 3 al ponte, compresa la parte di alveo al di sotto di esso;
- intasamento del fondo dell'alveo con conglomerato cementizio di classe C25/30, per il tratto di torrente a valle del ponte, fino a circa 3 m a valle della briglia 4;

- riparazione della gaveta della briglia 4 attualmente priva di alcuni elementi lapidei con analoghi elementi intasati con conglomerato cementizio di classe C16/20;
- manutenzione dei muri spondali, dove necessario, mediante intasamento locale con conglomerato cementizio di classe C16/20;
- ripristino della superficie dell'impalcato del ponte e trattamento anticorrosivo delle armature affioranti;
- pitturazione degli elementi metallici (parapetto, travi di sostegno delle tubazioni) con colore ferro micaceo analogo a quello originario;
- ripristino dei muretti esistenti in sinistra idrografica a seguito della demolizione/rimozione necessaria per l'esecuzione degli scavi ed il rifacimento del muro spondale sottostante;
- prolungamento del parapetto esistente in sinistra idrografica a monte del ponte, in pietre e malta con cordolo in conglomerato cementizio, per una lunghezza di 590 cm ed un'altezza di 110 cm.

Valutato che gli interventi di cui si richiede il parere di competenza non presentano pregiudiziali tali da non poter essere autorizzati, in quanto non modificano la morfologia dei luoghi e più in generale non contravvengono ai divieti di cui all'art. 35 della L.R. n. 19 del 03/08/2015;

Considerato che:

- i lavori vanno a ripristinare manufatti esistenti parzialmente crollati e distrutti dalle piene del torrente Oropa degli ultimi 4 anni riportando gli stessi alle condizioni di sicurezza originarie;
- il tratto di torrente oggetto degli interventi è totalmente artificializzato in pareti e fondo e che la fauna ittica non può trovarvi rifugio, considerando anche la possibilità che in quel tratto vi siano periodi dell'anno senza acqua;
- nell'organizzazione del cantiere sono comunque previste accortezze per evitare il versamento accidentale del cemento in acqua e che è previsto, prima della derivazione delle acque, il recupero dell'ittiofauna eventualmente presente;

Evidenziato che in ragione del fatto che il cantiere comporterà la movimentazione di materiali sciolti e materiali lapidei anche provenienti extra situ, si ritiene di introdurre le seguenti prescrizioni prudenziali atte a evitare la proliferazione di piante invasive:

- applicazione della DGR 24-9076 del 27/05/2019 allegato B al fine di evitare l'introduzione o l'eventuale sviluppo di specie vegetali esotiche invasive;
- eliminazione delle stesse, nel caso di eventuale introduzione accidentale, come prescritto dalle linee guida rilevabili presso il sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>;
- realizzazione dei lavori durante il periodo di magra del torrente, al fine di ridurre i rischi di sversamento di materiali sul torrente;

Richiamate specificamente le seguenti norme:

- Legge Regionale 29.06.2009, n. 19 e s.m.i. "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", con riferimento all'art. 27, comma 4 ter;
- Legge Regionale 03/08/2015, n. 19 "*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti, Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19*", con specifico riferimento all'art. 35;

Ritenuto di individuare quale Responsabile unico del progetto, ai sensi degli art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il Responsabile del Settore gestione del territorio dell'Ente, Dott. Antonio Aschieri;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore ai sensi della L.R. 51/1997 art 22 ed all'art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Ritenuto di stabilire che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell'Ente, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013;

Visti:

- la L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i così come modificata dalla Legge regionale 3 agosto 2015 n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio n. 6 del 24 gennaio 2024 è stato attribuito l'incarico a tempo determinato di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Elena De Filippis con decorrenza dal 1 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate

1. Di esprimere parere di competenza favorevole con alcune prescrizioni specificamente richieste per la fase di cantierizzazione, relativamente all'istanza trasmessa dalla Città di Biella - Settore Gestione del territorio, protocollo n. 0040507/2024 del 17/07/2024, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2897 del 17/07/2024, relativamente ai lavori di sistemazione del torrente Oropa nei pressi del Santuario di Oropa - Comune di Biella:

- applicazione in fase di cantierizzazione, della DGR 24-9076 del 27/05/2019 allegato B, al fine di evitare l'introduzione o l'eventuale sviluppo di specie vegetali esotiche invasive;
- eliminazione di eventuali piante invasive, nel caso di fortuite ed accidentale introduzione delle stesse, come prescritto dalle linee guida rilevabili presso il sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>;
- realizzazione dei lavori durante il periodo di magra del torrente, con particolare riferimento alle fasi di gettata del calcestruzzo, al fine di ridurre i rischi di sversamento di materiali sul torrente;

2. Di designare quale RUP della presente procedura il Dott. Antonio Aschieri, responsabile del Settore gestione del Territorio;

3. Di demandare ai competenti organi comunali l'applicazione di eventuali ulteriori prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42);

4. Di trasmettere la presente Determinazione per quanto di competenza alla Città di Biella – settore gestione del territorio, con sede a Palazzo Pella, Via Tripoli n. 48 Biella - PIVA 00221900020;

5. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell'Ente, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.Lgs 33/2013 e 1 co.32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
(f.to digitalmente)

